

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक

1762/1.CB

दिनांक 28-5-2020

सेवा में,

प्रबन्धक,  
ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल,  
खुशहाल नगर सेक्टर ए,  
बड़ा लालपुर, वाराणसी  
मो0-8601981731,

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 21.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल, खुशहाल नगर सेक्टर ए, बड़ा लालपुर, वाराणसी के भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है। उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है। चेक लिस्ट मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक - चेकलिस्ट।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी  
28/5/20

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय विभाग/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	हाँ
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है ?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है ?	हाँ
14.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेंड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ

*Archer*  
Architect PWD.

*Archer*

19 -	बंगला भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20 -	बंगला भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइसेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21 -	बंगला विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22 -	बंगला भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

Aud  
J-E

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
वाराणसी

Architect PWD